



Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр
пожарной и
промышленной безопасности»



РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. Т. 16. Е 0435

Аттестат аккредитации №KZ.Т.16.Е0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1289-м/л от «17» августа 2026 г.

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Дата проведения испытаний | 14 августа 2026 года |
| 2 | Наименование организации, проводившей испытания | ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
Адрес: РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1. |
| 3 | Наименование, адрес и телефон организации – заказчика | ТОО «JAGUAR GOLD SECURITY»
Адрес: РК, г.Шымкент, 17 мкр, дом. 7, кв. 25. |
| 4 | Основание для проведения испытаний | Заявка б/н от 14.08.2026 г. |
| 5 | Наименование и адрес организации проводившей обследование | ТОО «JAGUAR GOLD SECURITY»
Адрес: РК, г.Шымкент, 17 мкр, дом. 7, кв. 25. |
| 6 | Наименование и характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), длина марша (м), крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы: | Наружная маршевая лестница
ТОО «Ясли сад «Раййан»
Адрес: РК, г.Шымкент, Аль-фарабийский район, мкр. Туркестан, ул. Иргелес 333 |
| 7 | Условия проведения испытаний: Испытания проведены в дневное время суток в условиях визуальной видимости с соблюдением требований безопасности, соответствующие техническим регламентам «Требования к безопасности металлических конструкций» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года №1353), «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202), установлены предупреждающие знаки безопасности соответствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 803). | |
| 8 | Средства испытаний: рулетка по ГОСТ 7502; штангенциркуль по ГОСТ 166; металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм; гири по ГОСТ 7328 для имитации нагрузки; динамометр по ГОСТ 13837, первого класса точности; секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погрешностью не более 3 %. | |
| 9 | Визуальный осмотр лестницы Проведен с соблюдением требований безопасности. | |
| 10 | Расчет величины нагрузки на лестницу здания: Расчет величины нагрузки по определению прочности стационарной пожарной лестницы произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия» и ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний». | |

Наружная маршевая лестница

Длина маршевой лестницы – 5 м, ширина – 1,30м, количество ступеней – 22 шт, площадь площадки – 1,30 м*0,70м/5шт, количество балок крепления – 6 шт

DOC ID KZFSCNK2026000070446453FD4

11. Результат испытаний:

Наружная маршевая лестница

№ п/п	Наименование испытываемого элемента конструкции	Кол-во испытываемых точек	Нагрузка, кН	Результаты испытаний
1	Испытания по определению прочности ступеней маршевой лестницы	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
2	Испытания по определению прочности крепления лестничного марша	2	5,4	
3	Испытания по определению прочности площадки лестниц	1	3	
4	Испытания по определению прочности ограждений марша и площадки маршевой лестницы	1	0,54	

12. **Вывод:** по результатам испытаний, маршевая пожарная лестница соответствуют требованиям СТ РК 2218-2012.

DOC ID KZFSCNK2026000070446453FD4



DOC ID KZFSCNK2026000070446453FD4

Электронный документ подписан в Documentolog Business

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK2026000070446453FD4
Тип документа	Документ
Тема	ПИ 1289 м-л Ясли-сад Райян
Статус	Завершен
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	2
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
IP-адрес	178.91.83.16

Информация о получателях

Получатель 1	too_cppb@mail.ru
--------------	------------------

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	178.91.83.16
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
Подпись	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи MIIXBwY]...+w0eRJQ==
Дата подписания	17.08.2026 12:32

DOC ID KZFSCNK2026000070446453FD4





АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095

Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"

Юридический адрес:

Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р. Ирисметова, д. 1

Фактический адрес:

Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.